



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

К. Маркса пр-т., д. 4/6, Ставрополь, 355008. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, 5
(место составления акта)

« 29 » мая 20 17 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1510-Р-ПЛ-К12.6

По адресу/адресам: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 5
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора № 1510-Р-ПЛ-К12.6 от 21.03.2017, утвержденного Заместителем руководителя КУ Ростехнадзора М.С.Рубаном.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

• Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 города Ставрополя.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"16-29" мая 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 80 часов.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(Е.Н. Фурсова) 26.04.2017 10 час 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Масалова Ольга Владимировна государственный инспектор отдела энергетического надзора по СК Кавказского управления Ростехнадзора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Шахян Наталья Николаевна – зам.заведующего по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ПУЭ и других Норм и Правил.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности ответственный за электрохозяйство МБДОУ ДСКВ№22 города Ставрополя	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.7	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
2	Не соответствует правилам перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
3	Отсутствует перечень работ в порядке текущей эксплуатации	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 8.6 ПТЭЭП п.1.8.2	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
4	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п.1.8.2 ИПИСЗ п.1.4.2.	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
5	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
6	Нет паспортов на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
7	Нет графика визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	ПТЭЭП п.2.7.9	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
8	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок, электрощитовая МБДОУ ДСКВ №22 города Ставрополя.	ПТЭЭП п.1.8.6	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.
9	В РУ-0,4 кВ на кабельных линиях, нет бирок с требуемыми надписями	ПТЭЭП п. 2.4.5	Зам.заведующего по АХЧ Шахян Н.Н.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (О.В. Масалова) _____ (Е.Н. Фурсова)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (О.В. Масалова) _____ (Е.Н. Фурсова)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №1510-Р-ПЛ-К12.6 от 21.03.2017 о проведении плановой выездной проверки; уведомление о проведении проверки исх.№3939-К/12/12.6 от 24.04.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ (О.В. Масалова)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____ (Е.Н. Фурсова)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

.. .. 20__ г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)



**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

К. Маркса пр-т., д. 46, Ставрополь, 355008. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12, E-mail: oprnl@rostekhnadzor.ru

г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, 5

« 29 » мая 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления)

акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1510-Р-ПЛ-К12.6

Выдано Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 города Ставрополя.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Мною Государственным инспектором Отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю **Масаловой Ольгой Владимировной**

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

в процессе проводимой (проведенной) **плановой** /внеплановой проверки, со 16.05.2017 г. по 29.05.2017 г. согласно Распоряжения № 1510-Р-ПЛИ-К12.6 от 21.03.2017 года Заместителя руководителя М.С.Рубана

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

в присутствии заместителя заведующего по АХЧ Шахян Наталья Николаевны Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 города Ставрополя

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не прошел очередную проверку знаний по элек-	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.7	Пройти очередную проверку знаний по элек-	30.06.2017

	требованиям ответственного за электрохозяйство МБДОУ ДСКВ №22 города Ставрополя		требованиям ответственному за электрохозяйство МБДОУ ДСКВ №22 города Ставрополя	
2.	Не соответствует правилам перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4	Пересмотреть перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	Устранено в ходе проверки
3.	Отсутствует перечень работ в порядке текущей эксплуатации	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 8.6 ПТЭЭП п.1.8.2	Разработать и утвердить перечень работ в порядке текущей эксплуатации	30.06.2017
4.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п.1.8.2 ИПИСЗ п.1.4.2.	Завести журнал учета и содержания средств защиты.	30.06.2017
5.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Открыто проложенные заземляющие проводники окрасить в черный цвет.	30.06.2017
6.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	Восстановить паспорт на заземляющее устройство	30.06.2017
7.	Нет графика визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства (не реже 1 раза в 6 месяцев)	ПТЭЭП п.2.7.9	Разработать и утвердить графика визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства (не реже 1 раза в 6 месяцев)	30.06.2017
8.	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок, электрощитовая МБДОУ ДСКВ №22 города Ставрополя.	ПТЭЭП п.1.8.6	Разработать, утвердить основную электрическую схему и вывесить на видном месте в помещении электроустановок, электрощитовая МБДОУ ДСКВ №22 города Ставрополя.	30.06.2017
9.	В РУ-0,4 кВ на кабельных линиях, нет бирок с требуемыми надписями	ПТЭЭП п. 2.4.5	Выполнить бирки стойкими к воздействию окружающей среды и с четким указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	30.06.2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до 30.06.2017 г. уведомить Отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, д. 4б

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Предписание выдал:

Копия приказа
№ 125-П
(подпись)

Масалова О.В.

(расшифровка подписи)

государственный
инспектор

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий

(должность руководителя организации)

29.05.2017

(подпись)

Фурсова Е.Н.

(расшифровка подписи)

